

DO WYKONAWCÓW

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. oraz z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego**, udziela wyjaśnień na wnioski wykonawców z dnia 26.02.2019:

Pytanie 1

Dotyczy: TER - pozycja 659 „Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego - 4 cm”.

Prosimy o jednoznacznie wskazanie pozycji, w której należy wycenić zabudowę przeciwspadków z asfaltu twardolanego, które są znacząco droższe niż warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego.

Odpowiedź 1

Wykonanie przeciwspadków ujmuje poz. 660A TER

1. Powierzchnia asfaltu twardolanego na przeciwspadku – gr. 4 cm na obiekcie (od urządzenia dylatacyjnego do urządzenia dylatacyjnego) wynosi: 48,2 m²,
2. Powierzchnia asfaltu twardolanego na przeciwspadkach – gr. 4 cm na przyczółkach wynosi: 1,4 m²,

Zamawiający dokona modyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2

Czy w ww. pozycji należy uwzględnić również zabudowę przeciwspadków z asfaltu twardolanego, które są znacząco droższe niż warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego?

Odpowiedź 2

1. Powierzchnia asfaltu twardolanego – gr. 4 cm (nie wliczając w to przeciwspadku o szerokości 0,25 m) na obiekcie (od urządzenia dylatacyjnego do urządzenia dylatacyjnego) wynosi: 1356,6 m²
2. Powierzchnia asfaltu twardolanego – gr. 4 cm (nie wliczając w to przeciwspadku o szerokości 0,25 m) na przyczółkach wynosi: 36,3 m²

Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego ujmuje poz. 659 TER

Zamawiający dokona modyfikacji istotnych warunków zamówienia.