

Szczecin, 17.02.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

### **DO WYKONAWCÓW**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"**.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Zestaw 52 z dnia 16.02.2020r.**

##### **Pytanie nr 1**

Prosimy o informację, czy system telemetryczny może pracować w konfiguracji, w której w obu lokalizacjach, tj. w porcie Szczecin i w porcie Świnoujście, zostaną zainstalowane stacje operatorskie systemu, natomiast serwer z aplikacją i bazą danych systemu telemetrycznego na potrzeby obu lokalizacji zostanie zainstalowany w tylko jednej, wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.

##### **Odpowiedź**

Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie. W obu lokalizacjach mają zostać zainstalowane serwery z aplikacją i bazą danych.