

Szczecin, 17.02.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu".

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 12 z dnia 19.01.2020r.

Pytanie 1

Czy w ramach dostaw rozdzielnic SN i nn Zamawiający dopuszcza zastosowanie podstawowej aparatury (wyłączników, zabezpieczeń) oraz konstrukcji różnych producentów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby dla rozdzielnic SN i nn były wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Technicznym i STWIORB. Rozdzielnie SN muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 62271-200, co musi zostać potwierdzone pełnymi badaniami typu i potwierdzone odpowiednim certyfikatem i deklaracją. Dla rozdzielnic nn wymaga się, aby wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy były produkowane przez jednego producenta i posiadały pełne badania typu zgodne z normą PN- EN 61439. Wymóg ten jest zawarty w STWIORB p. 2.2.3.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zakresie głównych stacji SB1/2 systemu zasilania promów w TPŚ wymaga dostarczenia certyfikatów towarzystw klasyfikacyjnych (DNV-GL, BV, PRS) na etapie składania oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga certyfikatów towarzystw klasyfikacyjnych na etapie składania oferty. Do wbudowania dopuści się tylko urządzenia posiadające stosowne badania typu i certyfikaty opisane w dokumentacji projektowej i STWIORB.