

Szczecin, 17.02.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

### **DO WYKONAWCÓW**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"**.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Zestaw 33 z dnia 03.02.2020r.**

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono na istniejących furtach grzebieniowych urządzenia KD firmy UNICARD

#### **Pytanie 1**

Pytanie : czy projektowany systemy KD umożliwiający wjazd , wyjazd przez zapory drogowe oraz wejście i wyjście przez furty grzebieniowe ma być rozszerzeniem istniejącego.

#### **Odpowiedź**

Podstawowe dane techniczne są zamieszczone i opisane w projektach wykonawczych branży teletechnicznej, natomiast w zakresie działania systemu podkreślamy, że system może być rozszerzeniem istniejącego a jego ewentualna zmiana lub wdrożenie zamiennego może być dokonana za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga jednakże, aby obsługa systemu kontroli dostępu i programowanie kart dostępowych odbywały się z jednej wspólnej aplikacji dla systemu istniejącego i nowo budowanego.

#### **Pytanie 2**

Czy furty winny zaopatrzone w zasilanie rezerwowe.

#### **Odpowiedź**

Furty należy wyposażyć w zasilanie rezerwowe.