

Szczecin, 22.05.2020

Nr referencyjny: **OZ-092/1/IP-2/2020**

## DO WYKONAWCÓW

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia **23.03.2020 Zestaw 26** udziela następujących wyjaśnień:

### **1.**

Występują rozbieżności pomiędzy podanymi parametrami betonu pala prefabrykowanego na rysunkach 3.1\_H\_5.1 "Zbrojenie pali żelbetowych", 5.1\_H\_5.1 "Konstrukcja pala żelbetowego" oraz w SST – 1.2 ROBOTY KAFAROWE.

Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej klasy betonu i klas ekspozycji.

### **Odp.**

**Do pali prefabrykowanych żelbetowych należy zastosować beton klasy C40/50, XA2. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys. nr 3.1\_H\_5.1 i nr 5.1\_H\_5.1 oraz specyfikacji SST-1.2 w zakresie parametrów betonu.**