

Szczecin, 15.05.2020r.

Nr referencyjny: OZ-092/6/IP-9/2019

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 31.03.2020r.

Pytanie nr 1

Nabrzeże Słowackie i Czeskie – Hydrotechnika. W projekcie przywołany jest dla rur gatunek stali S420GP. Z tego gatunku produkuje się grodzice ale nie rury. Prosimy o zmianę.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał już modyfikacji siwz w tym zakresie (modyfikacja dot. zestawu z dnia 13.03.2020r.).

Pytanie nr 2

Nabrzeże Norweskie i Fińskie – Hydrotechnika. W projekcie przywołany jest dla rur gatunek stali S355GP oraz S420GP. Z tych gatunków produkuje się grodzice ale nie rury. Prosimy o zmianę.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał już modyfikacji siwz w tym zakresie (modyfikacja dot. zestawu z dnia 13.03.2020r.).

Pytanie nr 3

Nabrzeże Duńskie – Hydrotechnika. W projekcie przywołany jest dla rur gatunek stali S420GP. Z tego gatunku produkuje się grodzice ale nie rury. Prosimy o zmianę.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał już modyfikacji siwz w tym zakresie (modyfikacja dot. zestawu z dnia 13.03.2020r.).