

Szczecin, 20.05.2020r.

Nr referencyjny: OZ-092/6/IP-9/2019

### **DO WYKONAWCÓW**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania z dnia 04.05.2020r.**

##### **Pytanie nr 1**

Dot. Ostrów Mieleński. Prosimy o przedstawienie sposobu wyliczenia ilości kontenerów typu A i B na polu odkładu (TER nr 6 – poz. 3 – 156 szt, poz. 4 – 6 szt, poz. 11 – 130 szt, PRZEDMIAR 01\_XIII\_KI\_Budowa pola odkładu – poz. 24 - 156 szt, poz.25 – 6 szt, poz. 66 - 130 szt). Jakie przyjęto wymiary kontenerów (szerokość, długość, wysokość)? Czy uwzględniono układanie z zakładem? Jaką przyjęto wielkość zakładu?

##### **Odpowiedź**

Przyjęto następujące wymiary kontenerów:

- typ 1: długość 50 m obwód 18 m

- typ 2: długość 50 m obwód 28 m

Szczegóły układania i zakładów przedstawiono w części opisowej pkt. 4.5 Układanie kontenerów syntetycznych i rysunkowej projektu wykonawczego.

##### **Pytanie nr 2**

Dot. Ostrów Mieleński. W jaki sposób nastąpi rozliczenie ułożenia kontenerów w przypadku zastosowania innej ilości kontenerów od przyjętej w przedmiarze?

##### **Odpowiedź**

Rozliczenie ułożonych kontenerów w przypadku zastosowania innej ilości nastąpi zgodnie z Kontraktem.

### **Pytanie nr 3**

Dot. Ostrów Mieleński. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości kontenerów w wycenie ofertowej? Sugerujemy zmianę jednostki przedmiarowej ze „szt” na „mb”.

### **Odpowiedź**

Brak zgody na zmianę jednostki przedmiarowej.

### **Pytania z dnia 04.05.2020r.**

#### **Pytanie nr 1**

##### **6. PODWYKONAWCY**

6.1. Jeśli Wykonawca zamierza przy realizacji zamówienia powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy(om), Zamawiający żąda wskazania w ofercie tej/tych części zamówienia oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Na

##### **6. PODWYKONAWCY**

6.1. Jeśli Wykonawca zamierza przy realizacji zamówienia powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy(om), Zamawiający żąda wskazania w ofercie tej/tych części zamówienia oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców **o ile są znane.**

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów siwz, ponieważ są one zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w formularzu ofertowym ma obowiązek wpisać tylko zakres prac, a pozostałe informacje wypełnia zgodnie z wymogami STANDARDOWEGO FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.