

Szczecin, 20.05.2020r.

Nr referencyjny: OZ-092/6/IP-9/2019

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 02.04.2020r.

Pytanie nr 1

Dot. Nabrzeże Fińskie i Norweskie. Branża hydrotechniczna. Czy wykonanie pali przemieszczeniowych zbrojonych w ilości 65m pod stację trafo jest przedmiotem zadania?

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie nr 2

Dot. Nabrzeże Fińskie i Norweskie. Branża hydrotechniczna. Prosimy o załączenie planu palowania dla pali przemieszczeniowych zbrojonych w ilości 65m pod stację trafo.

Odpowiedź

Plan palowania został przedstawiony na rysunku nr NA-04 – Plan wzmocnienia podłoża pod place składowe. Należy rozpatrywać łącznie rysunkiem NA-05 – Rysunek zbrojeniowy fundamentu pod stację transformatorową.

Pytanie nr 3

Dot. Nabrzeże Fińskie i Norweskie. Branża hydrotechniczna. Prosimy o podanie średnicy dla pali przemieszczeniowych zbrojonych w ilości 65m pod stację trafo.

Odpowiedź

Średnica pali 50cm.

Wszystkie niezbędne dane są przedstawione na rysunku NA-05 – Rysunek zbrojeniowy fundamentu pod stację transformatorową.

Pytanie nr 4

Dot. Nabrzeże Fińskie i Norweskie. Branża hydrotechniczna. Prosimy o podanie ilości zbrojenia dla pali przemieszczeniowych zbrojonych w ilości 65m pod stację trafo.

Odpowiedź

Ilość zbrojenia jest podana na rysunku NA-05 – Rysunek zbrojeniowy fundamentu pod stację transformatorową. Pręty nr 6,7,8.

Pytanie nr 5

Dot. Nabrzeże Fińskie i Norweskie. Branża hydrotechniczna. Czy wykonanie pali przemieszczeniowych zbrojonych w ilości 260m pod słup oświetleniowy jest przedmiotem zadania?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 6

Dot. Nabrzeże Fińskie i Norweskie. Branża hydrotechniczna. Prosimy o załączenie planu palowania dla pali przemieszczeniowych zbrojonych w ilości 260m pod słup oświetleniowy.

Odpowiedź

Plan palowania został przedstawiony na rysunku nr NA-04 – Plan wzmocnienia podłoża pod place składowe. Należy rozpatrywać łącznie rysunkiem NA-01 – Rysunek zbrojeniowy fundamentu słupa oświetleniowego.

Pytanie nr 7

Dot. Nabrzeże Fińskie i Norweskie. Branża hydrotechniczna. Prosimy o podanie średnicy dla pali przemieszczeniowych zbrojonych w ilości 260m pod słup oświetleniowy.

Odpowiedź

Średnica pali 50cm.

Wszystkie niezbędne dane są przedstawione na rysunku NA-01 – Rysunek zbrojeniowy fundamentu słupa oświetleniowego.

Pytanie nr 8

Dot. Nabrzeże Fińskie i Norweskie. Branża hydrotechniczna. Prosimy o podanie ilości zbrojenia dla pali przemieszczeniowych zbrojonych w ilości 260m pod słup oświetleniowy.

Odpowiedź

Ilość zbrojenia jest podana na rysunku NA-01 – Rysunek zbrojeniowy fundamentu słupa oświetleniowego. Pręty nr 4,5,6.