

Szczecin, 20.05.2020r.

Nr referencyjny: OZ-092/6/IP-9/2019

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1. Zamawiający modyfikuje PROJEKT WYKONAWCZY Część XIII B „BUDOWA POLA ODKŁADU NA WYSPIE OSTRÓW MIELEŃSKI” POZ. XIII B - OBWAŁOWANIA POLA ODKŁADU pkt. 4.2 poprzez dodanie następujących zapisów:

W projekcie przyjęto następujące minimalne parametry geotechniczne materiału, który będzie stosowany do wykonania platformy roboczej, tj. grunty niespoiste, zagęszczone do minimalnego wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0,95$:

- kąt tarcia wewnętrznego: $\phi = 33^\circ$;
- spójność: $c = 0$ kPa;
- ciężar objętościowy: $\gamma = 17 - 19$ kN/m³;
- maksymalne uziarnienie do 31,5 mm.

Przed przystąpieniem do realizacji obiektu potencjalny Wykonawca musi zapewnić, iż zastosowany przez niego materiał nasypowy spełnia podane powyżej wartości parametrów geotechnicznych.

W związku z dokonaną zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.