

Szczecin, 17.02.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

### DO WYKONAWCÓW


*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"**.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Zestaw 35 z dnia 04.02.2020r.

##### Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż sterowników telemetrycznych ModBus RTU do przepompowni znajduje się poza zakresem realizacji. Sterowniki te nie znajdują się w tabeli nr 3 „Zestawienie urządzeń i materiałów do budowy sieci telemetrycznej” w pliku 4.2.1.4\_1-Opis Techniczny.pdf. Zgodnie ze schematami, wyposażenie szaf przepompowni jest ujęte w odrębnym opracowaniu.





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że dostawa sterowników telemetrycznych PLC (typu MODBUS RTU) do szaf dystrybucyjnych (sterowniczych) przepompowni jest w zakresie odrębnej branży. Branża teletechniczna doprowadza jedynie kable: światłowodowy 6 włóknowy i 5 parowy kabel miedziany do transmisji szerokopasmowej dlatego sterowniki nie są ujęte w tabelach Telemetrii a na schematach jest uwaga, że są ujęte w odrębnym opracowaniu.