

Szczecin, 17.02.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

DO WYKONAWCÓW

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"**.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 29 z dnia 03.02.2020r.

Pytanie 1

Teletechnika. Czy Zamawiający dopuści szafy i szafki teletechniczne wykonane ze stali z powłoką cynkowo-aluminiowo-magnezową Magnelis, która zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję?

Odpowiedź

Elementy szaf i szafek powinny być wykonane z materiału zapewniającego podwyższoną odporność na warunki morskie, tj. przeznaczone do pracy w *warunkach* silnie zasolonej wody. Dopuszcza się zastosowanie takich materiałów, które będą poparte odpowiednimi aprobatami do stosowania w w/w warunkach.