

Szczecin, 17.02.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

DO WYKONAWCÓW

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"**.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 32 z dnia 03.02.2020r.

Pytanie 1

Teletechnika. Proszę uprzejmie o wyjaśnienie funkcji infokiosku. Jakie treści mają być wyświetlane? Czy to ma być infokiosk wysoki dla TIRów?

Odpowiedź

Funkcje infokiosku – ma być niski nie dla TIRów, ma być przystosowany do pracy na 24h/dobę, umożliwiający wygodne przeglądanie treści, wyposażony w drukarkę termiczną z integrowaną z infokioskiem, monitor 15"-22", o wysokiej jasności, drukarka do bitetów, klawiatura metalowa numeryczna, kamera, system interkom, czytnik kart - (dane z projektu wykonawczego). Infokioski będą obsługiwane z poziomu chodnika przez kierowcę który nie posiada karty (dowodu wjazdu) i nie może skorzystać z czytnika z poziomu szoferki.