

Szczecin, 22.05.2020

Nr referencyjny: **OZ-092/1/IP-2/2020**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia **20.03.2020 Zestaw 23** udziela następujących wyjaśnień:

1.

Czy jedynym wyznacznikiem spełniającym założenia projektowe wykonania ścianki szczelnej jest wskaźnik Wx? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie, jakie warunki oprócz Wx musi być zachowany?

Odp.

Kryterium decydującym jest:

- zachowanie parametru minimalnego Wx ,
- gatunek stali,
- zachowanie wymaganej nośności pionowej ścianki szczelnej.

2.

Dot. Nabrzeża Katowickiego. Prosimy o przesłanie rysunku "3.1_H_6.9_KONSTRUKCJA SEKCJI NR 10.pdf" uzupełnionego o tabelę elementów do wykonania.

Odp.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Zamawiający dołącza poprawiony rysunek 3.1_H_6.9.

3.

Czy w ofercie należy uwzględnić przeniesienie istniejących placów składowych kruszywa? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości oraz w której pozycji w TER należy uwzględnić roboty.

Odp.

Zgodnie z Projektem Wykonawczym dla nab. Dąbrowieckiego, do zadań Wykonawcy nie należy przenoszenie istniejących placów składowych kruszywa.

4.

Prosimy o podanie, do jakiej głębokości ma zostać przeprowadzone przeszukanie i oczyszczenie akwenów z obiektów ferromagnetycznych. Czy przeszukanie i oczyszczenie akwenów z obiektów ferromagnetycznych ma być przeprowadzone do głębokości robót czerpalnych wraz z tolerancją bagrowniczą?

Odp.

Przeszukanie i oczyszczenie akwenów z obiektów ferromagnetycznych ma być przeprowadzone do głębokości umożliwiającej bezpieczne prowadzenie robót budowlanych i prac czerpalnych.

5.

Prosimy o potwierdzenie, że do przygotowania oferty należy przyjąć, że urobek z robót czerpalnych jest niezanieczyszczony odpadami niebezpiecznymi.

Odp.

Zamawiający potwierdza na podstawie przeprowadzonych, akredytowanych badań, iż urobek z prac czerpalnych jest niezanieczyszczony.

6.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w SIWZ nadzór przyrodniczy przy realizacji przedsięwzięcia będzie pełniony przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego i nie należy uwzględniać z tego tytułu kosztów nadzoru w ofercie.

Odp.

Nadzór Przyrodniczy dla inwestycji prowadzi IK.